

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(स्कूल/सी)/2016
सेवा में,

दिनांक: नवम्बर 28, 2024

स्वामी/प्रबन्धक,
मुकुलारण्यम् डी-57/32 सिगरा,
वाराणसी।

विषय: विद्यालय भवन मुकुलारण्यम् डी-57/32 सिगरा, वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर फायर आडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: अग्निशमन तथा आपात सेवाएं उOप्रO लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-1506-2022(1)
दिनांक: नवम्बर 11, 2024

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत जनपद में स्थित स्कूल/विद्यालय भवन का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से फायर आडिट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त पत्र के आलोक में मुकुलारण्यम् डी-57/32 सिगरा, वाराणसी भवन का फायर आडिट अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी द्वारा किया गया, प्राप्त उनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-


1. प्रश्नगत् भवन भूतल व द्वितीय तल तक निर्मित है।
2. प्रश्नगत् भवन तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई 20.0 मीटर है।
3. प्रश्नगत् भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.00 मीटर है।
4. प्रश्नगत् भवन में एक स्टेयर केस निर्मित है जिसकी चौड़ाई 1.00 मीटर है।
5. 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक व 450 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरेस फायर पम्प।
6. डाउनकमर का प्राविधान करके प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व मय होजबाक्स में होजपाइप एवं साधारण ब्रांच सहित।
7. होजरील सिस्टम।
8. प्रश्नगत् भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 04 अदद, ए0बी0सी0 टाईप क्षमता 05 के0जी0 व एक अदद सी0ओ0टू0 टाईप क्षमता 4.5 के0जी0 अधिष्ठापित पाया गया।
9. मैनुअली आपरेटेड फायर एलार्म सिस्टम।

अतः अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी की आख्या के अनुसार मुकुलारण्यम् डी-57/32 सिगरा, वाराणसी विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराकर, आनलाइन upfireservice.gov.in पर आवेदन कर, अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की शर्त पर फायर आडिट रिपोर्ट निर्गत किया जाता है।

(आनन्द सिंह, राजपूत)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


PRINCIPAL
MUKULARANYAM ENGLISH SCHOOL
SIGARA, VARANASI-U.P.

For Mukularanyam English School

Manager